

ICN (Infection Control Nurse) 環境ラウンド結果

実施日：2023年7月3日

評価項目	確認項目	日本財団母乳バンク
手指衛生 関連	手洗い場のシンクが清潔である	○
	手洗い場に手洗いの手順が掲示されている	○
	手洗い場のシンクが清潔であるペーパータオルが濡れないよう管理されている	○
	作業前に手指衛生を実施している	○
	作業後に手指衛生を実施している	○
	作業途中に手袋を交換する毎に手指衛生を実施している	○
環境	作業場は清潔・不潔のゾーニングがされている	○
	流し台に汚れがない	○
	流し台のシンク内に汚れ物がたまっていない	○
	流し台周囲は水はねがない	○
	スポンジは乾燥されていて、定期的に交換している	○
	床に物品を直置きしていない（清掃しやすい状態）	○
	棚上に埃など汚れがない	○
	個人防護具はアクセスしやすい場所に設置している	○
	床や壁はカビなどの汚れがない	○
	作業台は作業前にクロスで拭いている	○
	作業台は作業後にクロスで拭いている	○
	水がはねるエリアに物品が置かれていない	○
医療材料 の管理	滅菌物の期限切れがない	○
	滅菌物（清潔な物）とハサミ・ペン（共有物品）が混在していない	○
	滅菌物は扉がある棚内や引き出し内に汚染されないよう管理されている	○
	滅菌物を詰め込みすぎて管理していない（包装の破損、床への落下防止）	○

作業室などは整理整頓されておりました。使用前の物品の保管場所として滅菌物は膝より下に可能であればおかない方が望ましいです。使用前の滅菌後の哺乳瓶の保管位置についてはご検討頂ければと思います。

空調についてです。空調を夜間OFFにすることはありますでしょうか？。空調の吸入口の下にクリーンベンチが設置されております。空調をOFFにしなければ、吸入口なので本来はゴミ等が落ちてはきませんが、もし夜間OFFにするのであれば、吸入口に付着したゴミがクリーンベンチの上に落下することも考えられます。クリーンベンチ内は陽圧なので、本来は中には入ってくることはないですが、夜間空調をOFFにする場合は、可能であればクリーンベンチが直下ではない方が望ましいかと考えます。